

P.E.B.A. 2024

CIG: A037D36AAA


## **ELABORATI DI PIANO**

# EDIFICI schedatura delle criticità e delle soluzioni metaprogettuali

(da 46 a 67)










Via Morgagni, 24 37135 VERONA tel/fax +39 045 8250176 netmobility@netmobility.it www.netmobility.it P. I.V.A. e C.F. 03184140238

Responsabile Unico del Procedimento:


- dott. ing. Mauro Lorrai

#### Progettisti:

- dott.ing. Francesco Seneci
- dott.arch. Matteo Masconale



Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per		
non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	1	564,80€
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	3	4 737,02 €
8.1.12.i - Ascensore*: indi cazione UNI segnaletica tattile di		
avviso servizio	1	564,80€
Totale complessivo	5	5 866,62 €
















# **46 - CENTRO DIURNO ANZIANI**

NOME COMPLETO	DESCRIZIONE PROBLEMA	GRAVITÀ DE STATO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALO RE
46 - Centro Diurno			Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli				Realizzazione di rampa di accesso con pianerottolo e	5	7,5	ALTO
Anziani	1 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5 Rampa metallica attuale inadeguata	dislivelli (15cm)	1 589,19 €	2	3 178,38 €	relativi parapetti.	,	7,5	ALIO
46 - Centro Diurno	8.1.12.i - Ascensore*: indi cazione UNI segnaletica tattile di		Integrazione di percorso tattilo plantare per					-	c	ALTO
Anziani	2 avviso servizio	2	ciechi in PVC adesivo	141,20€	4	564,80€		5	6	ALIU
46 - Centro Diurno			Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (<					-	-	ALTO
Anziani	3 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	2 Uscita dalla cucina	4cm)	389,66€	2	779,32€		5	6	ALTO
46 - Centro Diurno			Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (<					_	_	
Anziani	4 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	2 Uscita sul terrazzo	4cm)	389,66 €	2	779,32€		5	6	ALTO
46 - Centro Diurno	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non		Integrazione di percorso tattilo plantare per							
Anziani	5 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3 Rampa da terra al primo piano	ciechi in PVC adesivo	141,20€	4	564,80€		5	6,5	ALTO
works and the second se	5					5 866,62 €				








Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75		
cm	1	2 787,60 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2	980,04€
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	2	1 168,98 €
8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	1	483,06€
8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	2	19 200,00 €
Totale complessivo	8	24 619 68 €










# **48 - PALESTRA ALBERGHETTI**

NOME COMPLETO	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ GRAVITÀ GRAVITÀ	SOLUZIONE	NU_OSSTO_UN	QUANTITÀ	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALO RE
48 - Palestra Alberghetti	1 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	6	490,02 €	5	6	ALTO
48 - Palestra Alberghetti	2 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66€	1,5	584,49 €	5	7	ALTO
48 - Palestra Alberghetti	3 8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	3	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	2	483,06 €	5	6,5	ALTO
48 - Palestra Alberghetti	4 8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	Docce non accessibili in quanto eccessivamente 5 frazionate e ristrette	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	10	Vano doccia unico con maniglioni e seggiolino per 12 000,00 € almeno un apostazione dpersone con disabilità.	5	7,5	ALTO
48 - Palestra Alberghetti	5 8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5 Servizi igienici non accessibili	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	6	7 200,00 € Riorganizzazione servizi igienici.	3	5,5	ALTO
48 - Palestra Alberghetti	6 8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	Porta tagliafuoco a due ante con anta mobile di 5 modesta larghezza.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	2	Sostituzione di porta tagliafuoco con altra avente 2 787,60 € larghezza minima 80cm.	5	7,5	ALTO
48 - Palestra Alberghetti	7 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66€	1,5	584,49 €	5	7	ALTO
48 - Palestra Alberghetti	8 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	6	490,02 €	5	6	ALTO
	8					24 619,68 €			




Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per		
non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	48	12 770,98 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	6	2 613,44 €
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	11 727,62 €
8.1.6.g - WC: Se con doccia, presenza di seggiolino e		
maniglioni	2	966,12 €
8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	2	16 800,00 €
8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in		
buone condizioni.	4	11 563,77 €
Totale complessivo	67	56 441,93 €









#### **LEGENDA**




Identificazione e numerazione criticità
Estensione dalla criticità (laddove opportuno)




NOME COMPLETO	CRITICITY DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ A STONE STATO ATRIBUTA STONE	SOLUZIONE	costo_un	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	RIORITÀ_VALO RE
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 1 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64€	6	1557,84€		2 4,	5 MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 2 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64€	6	1557,84€		2 4,!	5 MEDIO
49 - Stadio Comunale	3 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	4 Corrimano lungo i lati con muro in cemento.	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	6	490,02 €		2 4	MEDIO
49 - Stadio Comunale	4 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	4 Corrimano lungo i lati con muro in cemento.	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	6	490,02 €		2 4	MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone 5 condizioni.	Superficie asfaltata da riprendere soprattutto in prossimità delle scale (parte bassa verso 3 parcheggio).	Ripristino pavimentazione bituminosa per esterni	54,29 €	48	2 605,92 €		2 3,	5 BASSO
49 - Stadio Comunale	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone 6 condizioni.	Superficie asfaltata da riprendere soprattutto in prossimità delle scale (partealta, interna allo 3 stadio).	Ripristino pavimentazione bituminosa per esterni	54,29 €	20	1 085,80 €		2 3,!	5 BASSO
49 - Stadio Comunale	7 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5 Soglia per accesso al campo	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66€	1	389,66€		2 4,	5 MEDIO
49 - Stadio Comunale	8 8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	Servizi igienici in stato di abbandono da ri- 5 funzionalizzare.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	5	Ri	ipristino funzionalità scarichi, correzione soglia ccesso, pulizia, integrazione accessori per wc, ostituzione lavello.	2 4,	5 MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 9 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1	181,81€		2 4	MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non		Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4	MEDIO
49 - Stadio Comunale	10 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino 8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	4	ciechi in PVC adesivo per esterni Integrazione di percorso tattilo plantare per	181,81 €	1	181,81 €			MEDIO
49 - Stadio Comunale	11 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino 8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	4	ciechi in PVC adesivo per esterni Integrazione di percorso tattilo plantare per	181,81 €	1	181,81 €		2 4	MEDIO
49 - Stadio Comunale	12 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino 8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	4	ciechi in PVC adesivo per esterni Integrazione di percorso tattilo plantare per	181,81 €	1	181,81 €		2 4	MEDIO
49 - Stadio Comunale	13 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino 8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 14 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	ciechi in PVC adesivo per esterni Integrazione di percorso tattilo plantare per	181,81 €	1	181,81 €		2 4	MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 15 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	ciechi in PVC adesivo per esterni Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1	181,81 €		2 4	MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 16 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1	181,81 €		2 4	MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 17 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1	181,81 €		2 4	MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 18 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1	181,81 €		2 4	MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 19 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1	181,81 €		2 4	MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 20 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1	181,81 €		2 4	MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 21 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1	181,81€		2 4	MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 22 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1	181,81 €		2 4	MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 23 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1	181,81€		2 4	MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 24 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1	181,81 €		2 4	MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 25 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1	181,81€		2 4	MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 26 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1	181,81€		2 4	MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 27 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1	181,81€		2 4	MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 28 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1	181,81€		2 4	MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 29 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1	181,81€		2 4	MEDIO


		m.					- W		0
	CITÀ	IONI TÀ			Z D	ITÀ	TOT.		TO VAL
NOME COMPLETO	DESCRIZIONE PROBLEMA	JTAZ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	101_01802	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO PRIORITÀ ORITÀ_VA RE
	ž	VALL			8	QU	Š		RIOR PR
	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non			Integrazione di percorso tattilo plantare per					۵
49 - Stadio Comunale	30 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1	181,81€		2 4 MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per	181,81 €	1	101.01.6		2 4 MEDIO
	31 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino 8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	4		ciechi in PVC adesivo per esterni Integrazione di percorso tattilo plantare per	181,81 €	1	181,81 €		
49 - Stadio Comunale	32 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1	181,81€		2 4 MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	: <b>#</b> S		Integrazione di percorso tattilo plantare per	101.01.0	4	101.01.6		2 4 MEDIO
	33 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino 8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	4		ciechi in PVC adesivo per esterni Integrazione di percorso tattilo plantare per	181,81 €	1	181,81 €		
49 - Stadio Comunale	34 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1	181,81 €		2 4 MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non			Integrazione di percorso tattilo plantare per	101.01.0		101.01.6		2 4 MEDIO
	35 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino 8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	4		ciechi in PVC adesivo per esterni Integrazione di percorso tattilo plantare per	181,81 €	1	181,81 €		
49 - Stadio Comunale	36 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1	181,81€		2 4 MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	-		Integrazione di percorso tattilo plantare per		18	121212		2 4 MEDIO
	37 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino 8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	4		ciechi in PVC adesivo per esterni Integrazione di percorso tattilo plantare per	181,81€	1	181,81 €		
49 - Stadio Comunale	38 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1	181,81 €		2 4 MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non			Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4 MEDIO
	39 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino 8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	4		ciechi in PVC adesivo per esterni Integrazione di percorso tattilo plantare per	181,81 €	1	181,81 €		
49 - Stadio Comunale	40 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1	181,81€		2 4 MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non			Integrazione di percorso tattilo plantare per		22-			2 4 MEDIO
	41 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino 8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	4		ciechi in PVC adesivo per esterni Integrazione di percorso tattilo plantare per	181,81 €	1	181,81 €		
49 - Stadio Comunale	42 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1	181,81 €		2 4 MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	500		Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4 MEDIO
45 Stadio Comunale	43 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	4	727,24€		2 4 MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 44 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1	181,81€		2 4 MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non			Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4 MEDIO
43 - Stadio Comunale	45 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1	181,81 €		2 4 MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 46 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1	181,81€		2 4 MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non			Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4 MEDIO
49 - Stadio Comunale	47 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1	181,81 €		Z 4 MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 48 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1	181,81€		2 4 MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	·		Integrazione di percorso tattilo plantare per	101,01 0				2 4 MEDIO
49 - Stadio Comunale	49 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1	181,81 €		Z 4 MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 50 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1	181,81€		2 4 MEDIO
40 Stadia Camunala	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non			Integrazione di percorso tattilo plantare per	101,01 0		101,01		2 4 MEDIO
49 - Stadio Comunale	51 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1	181,81 €		2 4 MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 52 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Δ		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	4	727,24€		2 4 MEDIO
40 64-45-6	32 Vederici a 30cm dai primo e dali dicino scamo	<del>-</del>		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (<	101,01 €		727,24 €		2 4 MEDIO
49 - Stadio Comunale	53 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4		4cm)	389,66€	2	779,32€		2 4 MEDIO
49 - Stadio Comunale	54 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66€	2	779,32 €		2 4 MEDIO
49 - Stadio Comunale	55 8.1.10.h - Scale: Graumo o sogna isolati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		2 3 BASSO
49 - Stadio Comunale	56 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		2 3 BASSO
49 - Stadio Comunale	57 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		2 3 BASSO
49 - Stadio Comunale	58 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati			Integrazione di corrimano metallico  Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (<	81,67 €	5	408,35 €		2 3 BASSO
49 - Stadio Comunale	59 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4		4cm)	389,66€	2	779,32€		2 4 MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 60 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	1/1 20 €	2	282,40 €		2 4 MEDIO
	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per	141,20€	2	202,4∪€		
49 - Stadio Comunale	61 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		ciechi in PVC adesivo	141,20€	2	282,40€		2 4 MEDIO
49 - Stadio Comunale	62 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5 Gradini lun	go il corridoio di collegamento.	Non definibile univocamente	9 000,00 €	1	9 000,00 € Inst	tallare servoscala.	2 4,5 MEDIO

NOME COMPLETO	N° CRITICITÀ DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ GRAVITÀ ONE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO PRIORITÀ PRIORITÀ_VALO RE
49 - Stadio Comunale	63 8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5 Eccessivo frazionamento degli spazi.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	9	Abbattimento di almeno un separatore, 10 800,00 € ristrutturazione docce.	2 4,5 MEDIO
49 - Stadio Comunale	64 8.1.6.g - WC: Se con doccia, presenza di seggiolino e maniglioni	5 Assenza di dotazioni adeguate.	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53€	2	483,06 €	2 4,5 MEDIO
49 - Stadio Comunale	65 8.1.6.g - WC: Se con doccia, presenza di seggiolino e maniglioni	5 Assenza di dotazioni adeguate.	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53€	2	483,06 €	2 4,5 MEDIO
49 - Stadio Comunale	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone 66 condizioni.	3	Ripristino pavimentazione bituminosa per esterni	54,29 €	45	2 443,05 €	2 3,5 BASSO
49 - Stadio Comunale	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone 67 condizioni.	3	Ripristino pavimentazione bituminosa per esterni	54,29 €	100	5 429,00 €	2 3,5 BASSO
	67					56 441,93 €	



Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per		
non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	564,80€
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4	4 347,36 €
8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	64 800,00 €
9.1.1 - Percorsi orizzontali	2	7 000,00 €
Totale complessivo	15	76 712,16 €







**LEGENDA** 



Identificazione e numerazione criticità
Estensione dalla criticità (laddove opportuno)



PIANO PRIMO




#### **LEGENDA**




# **50 - CAMPO SPORTIVO CASATORRE**

	<b>∡</b>	9				<u> </u>	9
NOME COMPLETO	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ PIPOTES STON	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO PRIORITÀ PRIORITÀ_VALO RE
50 - Palazzina e Campo Sportivo Casatorre	1 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	2	Rifacimento con pianerottolo antistante la porta e 3 178,38 € corrimano	1 3,5 BASSO
50 - Palazzina e Campo Sportivo Casatorre	2 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1	389,66€	1 3,5 BASSO
50 - Palazzina e Campo Sportivo Casatorre	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 3 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20€	1	141,20€	1 2,5 BASSO
50 - Palazzina e Campo Sportivo Casatorre	4 8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5 Spogliatoi non accessibili	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	12,5	15 000,00 €	1 3,5 BASSO
50 - Palazzina e Campo Sportivo Casatorre	5 8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5 Spogliatoi non accessibili	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	12,5	15 000,00 €	1 3,5 BASSO
50 - Palazzina e Campo Sportivo Casatorre	6 8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5 Spogliatoi non accessibili	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	12,5	15 000,00 €	1 3,5 BASSO
50 - Palazzina e Campo Sportivo Casatorre	7 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1	389,66€	1 3,5 BASSO
50 - Palazzina e Campo Sportivo Casatorre	8 9.1.1 - Percorsi orizzontali	Larghezze insufficienti per entrare con sedia a 5 rotelle senza aiuto di terzi.	Non definibile univocamente	3 500,00 €	1	Abbattimento e rifacimento parete in posizione 3 500,00 € arretrata.	1 3,5 BASSO
50 - Palazzina e Campo Sportivo Casatorre	9 9.1.1 - Percorsi orizzontali	Larghezze insufficienti per entrare con sedia a 5 rotelle senza aiuto di terzi.	Non definibile univocamente	3 500,00 €	1	Abbattimento e rifacimento parete in posizione 3 500,00 € arretrata.	1 3,5 BASSO
50 - Palazzina e Campo Sportivo Casatorre	10 8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5 Spogliatoi non accessibili	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	12,5	15 000,00 €	1 3,5 BASSO
50 - Palazzina e Campo Sportivo Casatorre	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 11 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20€	1	141,20€	1 2,5 BASSO
50 - Palazzina e Campo Sportivo Casatorre	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 12 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20€	1	141,20€	1 2,5 BASSO
50 - Palazzina e Campo Sportivo Casatorre	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 13 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20€	1 2,5 BASSO
50 - Palazzina e Campo Sportivo Casatorre	14 8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	4	4 800,00 €	1 3,5 BASSO
50 - Palazzina e Campo Sportivo Casatorre	15 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66€	1	389,66€	1 3,5 BASSO
	15			•		76 712,16 €	




Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	1	966,12€
Criticità su più livelli, connaturata nel manufatto.	1	7 200,00 €
Totale complessive	2	8 166.12 €





## **51 - CAMPO RUGBY**


NOME COMPLETO	OR DESCRIZIONE PROBLEMA  OF STREET O	VALUTAZIONE GRAVITÀ PIONE STATO ATTULE	SOLUZIONE	costo_un	QUANTITÀ	DI O NOTE PROGETTUALI OO	IMPATTO	PRIORITÀ PRIORITÀ VALO
51 - Campo Rugby	1 Criticità su più livelli, connaturata nel manufatto.	Rampa di accesso al bagno accessibile per persone con disabilità, non adeguata. Manca il corrimanto su entrambi i lati, il parapetto è attraversabile, l'approdo avviene a un livello inferiore di 16cm 5 dalla soglia della porta, determinando un gradino.		600,00€	12	7 200,00 € Demolizione e rifacimento della rampa attuale.	1	3,5 BASS
51 - Campo Rugby	2 8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	4	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	4	966,12 €	1	3 BASS
	2					8 166,12 €		




Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per		
non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	11	1 634,42 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2	1 143,38 €
8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	1	483,06 €
8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	2	21 600,00 €
Criticità su più livelli, connaturata nel manufatto.	2	1 026,68 €
Totala comulación	10	35 007 54 6


Totale complessivo 18 25 887,54 €







# **52 - PISCINA COMUNALE**





scala 1/250

PIANO PRIMO

#### **LEGENDA**




Identificazione e numerazione criticità
Estensione dalla criticità (laddove opportuno)



# **52 - PISCINA COMUNALE**


NOME COMPLETO	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZION GRAVITÀ GRAVITÀ GRAVITÀ	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO PRIORITÀ PRIORITÀ_VALO
52 - Piscina Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 1 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1	181,81€	3 5 MEDIO
52 - Piscina Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 2 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Δ	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1	181,81 €	3 5 MEDIO
52 - Piscina Comunale	3 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	7	571,69 €	3 4.5 MEDIO
52 - Piscina Comunale	4 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	7	571,69 €	3 4,5 MEDIO
52 - Piscina Comunale	5 8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	Difficile configurazione del servizio igienico che rende impossibile eseguirte la manovra di 5 affiancamento laterale.	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	2	483,06 € Integrazione di maniglioni	3 5,5 ALTO
52 - Piscina Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 6 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20€	1	141,20€	3 5 MEDIO
52 - Piscina Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 7 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20€	1	141,20 €	3 5 MEDIO
52 - Piscina Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 8 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20€	1	141,20€	3 5 MEDIO
52 - Piscina Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 9 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20€	1	141,20€	3 5 MEDIO
52 - Piscina Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 10 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20€	1	141,20€	3 5 MEDIO
52 - Piscina Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 11 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20€	1	141,20 €	3 5 MEDIO
52 - Piscina Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 12 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20€	1	141,20€	3 5 MEDIO
52 - Piscina Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 13 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20€	1	141,20€	3 5 MEDIO
52 - Piscina Comunale	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 14 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20€	1	141,20€	3 5 MEDIO
52 - Piscina Comunale	15 8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	9	10 800,00 €	3 5,5 ALTO
52 - Piscina Comunale	16 8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	9	10 800,00 €	3 5,5 ALTO
52 - Piscina Comunale	17 Criticità su più livelli, connaturata nel manufatto.	4 Vasca lavapiedi senza corrimano laterali	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €	3 5 MEDIO
52 - Piscina Comunale	18 Criticità su più livelli, connaturata nel manufatto.	Accesso tramite passaggio a "Z" non accessibile in 5 carrozzina.	Non definibile univocamente	700,00€	1	Rimozione della barriera e riporistino della 700,00€ pavimentazione.	3 5,5 ALTO
	18					25 887,54 €	




Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per		
non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	26	17 211,73 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	6	5 782,84 €
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	8	4 442,12 €
8.1.6.g - WC: Se con doccia, presenza di seggiolino e		
maniglioni	2	1 449,18 €
8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in		
buone condizioni.	3	34 553,13 €
Totale complessivo	45	63 439,00 €










	A H	ONE			2	Ą	6		0	Ą	PRIORITÀ_VALO RE
NOME COMPLETO	DESCRIZIONE PROBLEMA	'AZIO	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	costo_tor	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	A H
		CLUT GRA			LSO:	MA	TSO		IΜΡ	PRIC	ORI I
		>					0				PRI
53 - Palazzetto dello	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non			Integrazione di percorso tattilo plantare per	2 2 2				2	4	MEDIO
Sport 53 - Palazzetto dello	vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino     8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	4		ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	16	2 908,96 €				
Sport	2 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	14	2 545,34 €		2	4 1	MEDIO
53 - Palazzetto dello	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	•		Integrazione di percorso tattilo plantare per					2	Ā	MEDIO
Sport	3 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	13	2 363,53 €		2	4 1	MEDIO
53 - Palazzetto dello	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 4 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	12	2 181,72 €		2	4 1	MEDIO
Sport 53 - Palazzetto dello	4 Vedenti a Sociii dai primo e daii ditimo scamo	4		cieciii iii FVC adesiVo pei esteriii	101,01 €	12	2 101,/2 €				
Sport	5 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	4		Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72 €	10	2 497,20 €		2	4	MEDIO
53 - Palazzetto dello									2	4	MEDIO
Sport 53 - Palazzetto dello	6 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	4		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	10	816,70 €				
Sport	7 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	4		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	10	816,70 €		2	4	MEDIO
53 - Palazzetto dello	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non			Integrazione di percorso tattilo plantare per	Sap talls steed	, marin	Source of the second		2	1	MEDIO
Sport	8 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	10	1 818,10 €				WILDIO
53 - Palazzetto dello Sport	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 9 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	10	1818,10€		2	4	MEDIO
53 - Palazzetto dello	5 vederia a Sociii dai primo e dali ditimo scaliio	500		ciccii iii r ve decsivo per esteriii	101,01 €	10	1010,10 €				
Sport	10 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	4		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		2	4 r	MEDIO
53 - Palazzetto dello	22 04 201 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2				2			2	4	MEDIO
Sport 53 - Palazzetto dello	11 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	4		Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72€	4	998,88 €				
Sport	12 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	4		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	4	326,68 €		2	4 [	MEDIO
53 - Palazzetto dello	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non			Integrazione di percorso tattilo plantare per					2	4 1	MEDIO
Sport	13 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1,5	272,72 €		-	4	MEDIO
53 - Palazzetto dello Sport	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 14 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1,5	272,72 €		2	4 !	MEDIO
53 - Palazzetto dello	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non			Integrazione di percorso tattilo plantare per	101,01 €	1,5	272,72 €		-	2.44	
Sport	15 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1,5	272,72 €		2	4	MEDIO
53 - Palazzetto dello	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non			Integrazione di percorso tattilo plantare per	404.04.6	4.5	272 72 6		2	4 '	MEDIO
Sport 53 - Palazzetto dello	16 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4		ciechi in PVC adesivo per esterni  Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (<	181,81 €	1,5	272,72 €				
Sport	17 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5		4cm)	389,66€	1,2	467,59 €		2	4,5	MEDIO
53 - Palazzetto dello	0.1 (10	,		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (<					2	4.5	MEDIO
Sport	18 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5		4cm)	389,66€	1,8	701,39 €			-,5 .	WEDIO
53 - Palazzetto dello Sport	19 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1,8	701,39 €		2	4,5	MEDIO
53 - Palazzetto dello				Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (<	555,05	-/-	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			4.5	MEDIO
Sport	20 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5		4cm)	389,66€	1,2	467,59 €			4,5 ľ	MEDIO
53 - Palazzetto dello	21 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	-		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	200.00.6	1.2	467.50.6		2	4,5	MEDIO
Sport 53 - Palazzetto dello	21 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (<	389,66 €	1,2	467,59 €				
Sport	22 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5		4cm)	389,66€	1,8	701,39 €		2	4,5	MEDIO
53 - Palazzetto dello				Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (<					2	4.5	MEDIO
Sport 53 - Palazzetto dello	23 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5		4cm)  Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (<	389,66 €	1,2	467,59 €		- E	1250	
Sport	24 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5		4cm)	389,66€	1,2	467,59 €		2	4,5	MEDIO
53 - Palazzetto dello	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone						Reali	izzazione di nuovo percorso pavimentato al posto	2	15	MEDIO
Sport	25 condizioni.	5		Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49€	150		distesa attuale di ghiaia.	2	4,5	IVILUIU
53 - Palazzetto dello Sport	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone 26 condizioni.	5		Nuovo marciapiede in autobloccanti	141,49€	62,5		izzazione di nuovo percorso pavimentato al posto distesa attuale di ghiaia.	2	4,5	MEDIO
53 - Palazzetto dello	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		Ripristino pavimentazione in autobloccanti per	141,43 C	UL,J		omposizione della pavimentazione ammalorata	_	2 -	DACCC
Sport	27 condizioni.	3		esterni	49,85 €	90		vata dalle erbacce	2	3,5	BASSO
53 - Palazzetto dello	20.01.6 a. W.C. Co. con dessite annual dessite and des	-		Againata di manialiani di manana na libera	244 52 0	2	724 50 0		2	4,5	MEDIO
Sport 53 - Palazzetto dello	28 8.1.6.g - WC: Se con doccia, presenza di seggiolino e maniglioni	5		Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	3	724,59 €				
Sport	29 8.1.6.g - WC: Se con doccia, presenza di seggiolino e maniglioni	5		Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	3	724,59 €		2	4,5	MEDIO
53 - Palazzetto dello	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non			Integrazione di percorso tattilo plantare per					2	4.5	MEDIO
Sport	30 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		ciechi in PVC adesivo	141,20€	1	141,20 €			1,5	210
53 - Palazzetto dello Sport	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 31 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20€	1	141,20€		2	4,5	MEDIO
opo. c					_11,200	_	212,200				

NOME COMPLETO	OBSCRIZIONE PROBLEMA OBSCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO PRIORITÀ PRIORITA_VALO RE
53 - Palazzetto dello	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non			Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4,5 MEDIO
Sport	32 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		2 1,3 1112510
53 - Palazzetto dello	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non			Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4,5 MEDIO
Sport	33 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20€		2 ,,5 ,,,,,,
53 - Palazzetto dello	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non			Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4,5 MEDIO
Sport	34 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		ciechi in PVC adesivo	141,20 €	1	141,20 €		2 4,3 1112510
53 - Palazzetto dello	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non			Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4,5 MEDIO
Sport	35 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		ciechi in PVC adesivo	141,20€	1	141,20 €		2 4,3 MEDIO
53 - Palazzetto dello	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non			Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4,5 MEDIO
Sport	36 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		ciechi in PVC adesivo	141,20€	1	141,20€		2 4,3 1012010
53 - Palazzetto dello	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non			Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4,5 MEDIO
Sport	37 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		ciechi in PVC adesivo	141,20€	1	141,20 €		2 4,3 WEDIO
53 - Palazzetto dello	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non			Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4,5 MEDIO
Sport	38 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		ciechi in PVC adesivo	141,20€	1,2	169,44 €		2 4,3 1012010
53 - Palazzetto dello	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non			Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4,5 MEDIO
Sport	39 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		ciechi in PVC adesivo	141,20€	1,2	169,44 €		2 4,5 WEDIO
53 - Palazzetto dello	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non			Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4,5 MEDIO
Sport	40 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		ciechi in PVC adesivo	141,20€	1,2	169,44 €		2 4,5 MEDIO
53 - Palazzetto dello	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non			Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4,5 MEDIO
Sport	41 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		ciechi in PVC adesivo	141,20€	1,2	169,44 €		2 4,5 IVIEDIO
53 - Palazzetto dello	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non			Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 45 MEDIO
Sport	42 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		ciechi in PVC adesivo	141,20€	1,2	169,44 €		2 4,5 MEDIO
53 - Palazzetto dello	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non			Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 A.F. MEDIO
Sport	43 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		ciechi in PVC adesivo	141,20€	1,2	169,44 €		2 4,5 MEDIO
53 - Palazzetto dello	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non			Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 45 145010
Sport	44 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		ciechi in PVC adesivo	141,20€	1,2	169,44 €		2 4,5 MEDIO
53 - Palazzetto dello	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non			Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 45 MEDIO
Sport	45 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5		ciechi in PVC adesivo	141,20€	1,2	169,44 €		2 4,5 MEDIO
	45						63 439.00 €		




Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per		
non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	1	1 412,00 €
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	2	4 767,57 €
8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	1	48 000,00 €
8.1.13.a - Presenza di servoscala	1	9 000,00 €
Totale complessive	, 5	63 179 57 €







# **54 - CIRCOLO TENNIS CASATORRE**

NOME COMPLETO	DESCRIZIONE PROBLEMA	GRAVITÀ GRAVITÀ A STATIONE STATIONE STATIONE STATION S	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALO RE
54 - Circolo Tennis			Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli					2	4,5	MEDIO
Casatorre	1 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5 Accesso dal parcheggio esterno	dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €			.,,	
54 - Circolo Tennis	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non		Integrazione di percorso tattilo plantare per					2	4 1	MEDIO
Casatorre	2 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Scale interne	ciechi in PVC adesivo	141,20€	10	1 412,00 €		2	4 1	VIEDIO
54 - Circolo Tennis						Dotazione d	i servoscala sulla gradinata principale agli			15010
Casatorre	3 8.1.13.a - Presenza di servoscala	5 Accesso agli spogliatoi	Non definibile univocamente	9 000,00 €	1	9 000,00 € spogliatoi.		2	4,5	MEDIO
54 - Circolo Tennis									4.5	MEDIO
Casatorre	4 8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5 Adeguamento servizi igienici, spogliatoi e docce	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	40	48 000,00 €		2	4,5	MEDIO
54 - Circolo Tennis			Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli					~		MEDIO
Casatorre	5 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5 Accesso aree esterne campi	dislivelli (15cm)	1 589,19 €	2	3 178,38 €		2	4,5	MEDIO
	5					63 179,57 €				




Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per		
non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3	8 754,40 €
8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da		
sfera di 10cm	1	1 248,60 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2	816,70€
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	3	9 535,14 €
Totale complessivo	9	20 354.84 €






# **55 - BOCCIOFILA CAPOLUOGO**


NOME COMPLETO	OBSCRIZIONE PROBLEMA  Proposition of the property of the prope	ORAUTAZIONE STAUTAZIONE STAUTAZIONE STAUTAZIONE	SOLUZIONE	NU_OTSOO	QUANTITÀ	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO PRIORITÀ PRIORITÀ_VALO RE
55 - Bocciofila	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non		Integrazione di percorso tattilo plantare per				2 4 MEDIO
Capoluogo	1 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Scala interna al terrazzo e zona rialzata	ciechi in PVC adesivo	141,20€	6	847,20 €	Z 4 WILDIO
55 - Bocciofila Capoluogo	2 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3 Scala interna al terrazzo e zona rialzata	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	8	653,36 €	2 3,5 BASSO
55 - Bocciofila	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	Scalinata parte interna di raccordo tra i due livelli	Integrazione di percorso tattilo plantare per				2 25 2166
Capoluogo	3 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	3 principali	ciechi in PVC adesivo	141,20€	50	7 060,00 €	2 3,5 BASSO
55 - Bocciofila	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera	Scalinata parte interna di raccordo tra i due livelli					2 2 F PACCO
Capoluogo	4 di 10cm	3 principali	Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72€	5	1 248,60 €	2 3,5 BASSO
55 - Bocciofila		Scalinata parte interna di raccordo tra i due livelli					2 3.5 BASSO
Capoluogo	5 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3 principali	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	2	163,34 €	2 3,5 BASSO
55 - Bocciofila			Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli				2 4,5 MEDIO
Capoluogo	6 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5 Su uscita di sicurezza laterale	dislivelli (15cm)	1 589,19 €	2	3 178,38 €	2 4,5 IVIEDIO
55 - Bocciofila	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	Scale sul percorso di contorno ai campi e area di	Integrazione di percorso tattilo plantare per				2 4 MEDIO
Capoluogo	7 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 tiro con l'arco.	ciechi in PVC adesivo	141,20€	6	847,20 €	2 4 IVIEDIO
55 - Bocciofila			Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli				2 4,5 MEDIO
Capoluogo	8 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5 Rampa di accesso al sanitario per disabili.	dislivelli (15cm)	1 589,19 €	2	3 178,38 € Rampa completa di pianerottolo antistante la porta.	2 4,3 IVIEDIO
55 - Bocciofila			Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli				2 4,5 MEDIO
Capoluogo	9 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5 Su uscita di sicurezza posteriore	dislivelli (15cm)	1 589,19 €	2	3 178,38 €	2 4,3 1412010
	9					20 354,84 €	




Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75		
cm	1	1 393,80 €
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per		
non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	6	1 270,80 €
8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da		
sfera di 10cm	4	4 494,96 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	1	980,04 €
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	2	3 178,38 €
8.1.6.c - WC: Lavabo senza colonna e piano a 80cm da terra		
	1	1 164,52 €
8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	1	724,59€
8.2.2.b - Pavimentazione esterna: giunture inferiori a 5 mm		
conrisalti di spessore < a 2 mm	1	997,00€
Totale complessivo	17	14 204,09 €











#### **LEGENDA**




Piano Terra

## **56 - PISTA PATTINAGGIO**










#### **LEGENDA**



#### Piano Terra


# **56 - PISTA PATTINAGGIO**


NOME COMPLETO	DESCRIZIONE PROBLEMA	ORAVITÀ GRAVITÀ A SIRVITÀ	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	costo_tot	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ_VALO RE
56 - Pista Pattinaggio	8.2.2.b - Pavimentazione esterna: giunture inferiori a 5 mm 1 conrisalti di spessore < a 2 mm	La pavimentazione autobloccante presenta parecchie sconnessioni da ripristinare arrivando a 3 raccordare il marciapiede	Ripristino pavimentazione in autobloccanti per esterni	49,85 €	20	997,00€		1 2,5	5 BASSO
56 - Pista Pattinaggio	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 2 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20€	1,5	211,80 €		1 3	BASSO
56 - Pista Pattinaggio	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 3 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20€	1,5	211,80€		1 3	BASSO
56 - Pista Pattinaggio	4 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €		1 3,5	5 BASSO
56 - Pista Pattinaggio	5 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €		1 3,5	5 BASSO
56 - Pista Pattinaggio	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 6 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20€	1,5	211,80€		1 3	BASSO
56 - Pista Pattinaggio	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 7 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20€	1,5	211,80€		1 3	BASSO
56 - Pista Pattinaggio	<ul><li>8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non</li><li>8 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino</li></ul>	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20€	1,5	211,80€		1 3	BASSO
56 - Pista Pattinaggio	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 9 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20€	1,5	211,80€		1 3	BASSO
56 - Pista Pattinaggio	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera 10 di 10cm	5	Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72€	3	749,16€		1 3,5	5 BASSO
56 - Pista Pattinaggio	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera 11 di 10cm	5	Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72€	3	749,16€		1 3,5	5 BASSO
56 - Pista Pattinaggio	12 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	12	980,04 €		1 2,5	5 BASSO
56 - Pista Pattinaggio	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera 13 di 10cm	Manca parapetto di contenimento e sicurezza per 5 dislivello importante (ci sono fioriere rimovilbili)	Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72€	6	1498,32€		1 3,5	5 BASSO
56 - Pista Pattinaggio	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera 14 di 10cm	Manca parapetto di contenimento e sicurezza per 5 dislivello importante (ci sono fioriere rimovilbili)	Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72 €	6	1 498,32 €		1 3,5	5 BASSO
56 - Pista Pattinaggio	15 8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	3	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	3	724,59 €		1 2,5	5 BASSO
56 - Pista Pattinaggio	16 8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	4 Inversione porta servizio igienico	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €	1	1 393,80 €		1 3	
56 - Pista Pattinaggio	17 8.1.6.c - WC: Lavabo senza colonna e piano a 80cm da terra 17	4 Lavabo inadeguato	Sostituzione singoli apparecchi sanitari	1 164,52 €	1	1 164,52 € 14 204,09 €		1 3	BASSO




DATINGSINTESI		
Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per		
non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	2	423,60€
8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da		
sfera di 10cm	1	3 995,52 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2	653,36€
8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	3	1 168,98 €
8.1.6.g - WC: Se con doccia, presenza di seggiolino e		
maniglioni	3	2 173,77 €
8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	3	9 000,00 €
8.2.2.b - Pavimentazione esterna: giunture inferiori a 5 mm		
conrisalti di spessore < a 2 mm	2	5 234,25 €
Totale complessivo	16	22 649,48 €











#### **LEGENDA**



Piano Terra










#### **LEGENDA**



#### Piano Terra

# **57 - CAMPO CALCIO A 5**

NOME COMPLETO	DESCRIZIONE PROBLEMA  N  O  N  N	VALUTAZIONE GRAVITÀ GRAVITÀ AIDIN OLETS BION	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	D O NOTE PROGETTUALI O	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALO RE
57 - Campo Calcio a 5	8.2.2.b - Pavimentazione esterna: giunture inferiori a 5 mm 1 conrisalti di spessore < a 2 mm	La pavimentazione autobloccante presenta parecchie sconnessioni di rilievo verso l'ingresso ai 3 campi	Ripristino pavimentazione in autobloccanti per esterni	49,85 €	90	4 486,50 €	1	2,5	BASSO
57 - Campo Calcio a 5	8.2.2.b - Pavimentazione esterna: giunture inferiori a 5 mm 2 conrisalti di spessore < a 2 mm	La pavimentazione autobloccante presenta parecchie sconnessioni di rilievo verso l'ingresso ai 3 campi	Ripristino pavimentazione in autobloccanti per esterni	49,85 €	15	747,75€	1	2,5	BASSO
57 - Campo Calcio a 5	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 3 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20€	1,5	211,80 €	1	3	BASSO
57 - Campo Calcio a 5	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 4 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20€	1,5	211,80€		3	
57 - Campo Calcio a 5 57 - Campo Calcio a 5	5 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati 6 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	Mancano i corrimano da entrambi i lati     Mancano i corrimano da entrambi i lati	Integrazione di corrimano metallico Integrazione di corrimano metallico	81,67 € 81,67 €	4	326,68 € 326,68 €	1	3	BASSO BASSO
	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera	Manca parapetto di contenimento e sicurezza per	integrazione di commano metanico	81,07 €	4	320,00 €		CONTRIBUTE.	10
57 - Campo Calcio a 5	7 di 10cm	5 dislivello importante	Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72€	16	3 995,52 €	1	3,5	BASSO
57 - Campo Calcio a 5	8 8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	5 L'ingreso ha una soglia troppo pronunciata	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66€	1	389,66€	1	3,5	BASSO
57 - Campo Calcio a 5	9 8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	5 L'ingreso ha una soglia troppo pronunciata	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66€	1	389,66€	1	3,5	BASSO
57 - Campo Calcio a 5	10 8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	5 L'ingreso ha una soglia troppo pronunciata	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66€	1	389,66 €	1	3,5	BASSO
57 - Campo Calcio a 5	11 8.1.6.g - WC: Se con doccia, presenza di seggiolino e maniglioni	5	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53€	3	724,59€	1	3,5	BASSO
57 - Campo Calcio a 5	12 8.1.6.g - WC: Se con doccia, presenza di seggiolino e maniglioni	5	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53€	3	724,59€		3,5	BASSO
57 - Campo Calcio a 5	13 8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5 Servizio igienico non accessibile	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	2,5	Riallestimento completo del bagno e sostituzione po 3 000,00 € di accesso	1	3,5	BASSO
57 - Campo Calcio a 5	14 8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5 Servizio igienico non accessibile	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	2,5	Riallestimento completo del bagno e sostituzione po 3 000,00 € di accesso	rta 1	3,5	BASSO
57 - Campo Calcio a 5	15 8.1.6.g - WC: Se con doccia, presenza di seggiolino e maniglioni	5	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53€	3	724,59€		3,5	BASSO
57 - Campo Calcio a 5	16 8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5 Servizio igienico non accessibile	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	2,5	Riallestimento completo del bagno e sostituzione po 3 000,00 € di accesso	rta 1	3,5	BASSO
	16					22 649,48 €			



Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		- €
8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in		
buone condizioni.	3	11 880,00 €
8.2.3.a - Parcheggi in area esterna in numero minimo di 1		
ogni 50 o frazione di 50, con larghezza minima 320cm.	2	538,41€
Totale complessivo	5	12 418,41 €

# **58 - CIMITERO POGGIO**











Piano Terra

# **58 - CIMITERO POGGIO**

NOME COMPLETO	DESCRIZIONE PROBLEMA	GRAVITÀ GRAVITÀ STON GRAVITÀ STON GRAVITÀ STON STON STON STON STON STON STON STON	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	0 0 NOTE PROGETTUALI 0 0	IMPATTO PRIORITÀ PRIORITÀ_VALO
58 - Cimitero Poggio	<ul><li>8.2.3.a - Parcheggi in area esterna in numero minimo di 1 ogni</li><li>1 50 o frazione di 50, con larghezza minima 320cm.</li></ul>	4 Manca lo stallo di sosta esclusivo	Realizzazione di segnaletica orizzontale per esterni	297,61€	1	297,61€	1 3 BASS
58 - Cimitero Poggio	8.2.3.a - Parcheggi in area esterna in numero minimo di 1 ogni 2 50 o frazione di 50, con larghezza minima 320cm.	4 Manca lo stallo di sosta esclusivo	Realizzazione di segnaletica verticale per esterni	240,80€	1	240,80 €	1 3 BASS
58 - Cimitero Poggio	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone 3 condizioni.	5 Percorso interno in ghiaia	Nuovo marciapiede in autobloccanti	60,00 €	66	3 960,00 €	1 3,5 BASS
58 - Cimitero Poggio	4 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Raccordo del percorso pedonale al marciapiede 5 cementizio		- €		Già risolto nel rifacimento delle pavimentaizoni di cui ai punti precedenti che potranno essere raccordate al - € aquota marciapiede.	l 1 3,5 BASS
58 - Cimitero Poggio	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone 5 condizioni.	5 Percorso interno in ghiaia	Nuovo marciapiede in autobloccanti	60,00 €	66	3 960,00 € Raccordo aree laterali	1 3,5 BASS
58 - Cimitero Poggio	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone 6 condizioni.	5 Percorso interno in ghiaia	Nuovo marciapiede in autobloccanti	60,00€	66	3 960,00 € Raccordo aree laterali	1 3,5 BASS
	6					12 418,41 €	



Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per		
non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	8	2 181,72 €
8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	9	7 013,88 €
8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	2	1 449,18 €
8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	8	105 600,00 €
Totale complessivo	27	116 244,78 €
















## **59 - PALESTRA ALBERGHIERO**




PIANO TERRA

#### **LEGENDA**



Piano Terra



#### **LEGENDA**



# **59 - PALESTRA ALBERGHIERO**

NOME COMPLETO	ORTIGITÀ DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZION GRAVITA  G	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALO RE
59 - Palestra Alberghiero	1 8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	3	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66€	2	779,32 €		5	6,5	ALTO
59 - Palestra Alberghiero	2 8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	3	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66€	2	779,32 €		5	6,5	ALTO
59 - Palestra Alberghiero	3 8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	3	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66€	2	779,32 €		5	6,5	ALTO
59 - Palestra	4 8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	2	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (<	389,66 €	2	779,32 €		5	6,5	ALTO
Alberghiero 59 - Palestra		2	4cm) Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (<					5	6,5	ALTO
Alberghiero 59 - Palestra	5 8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	3	4cm) Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (<	389,66€	2	779,32€		5	6.5	ALTO
Alberghiero 59 - Palestra	6 8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	3	4cm) Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (<	389,66€	2	779,32 €		220		ALTO
Alberghiero 59 - Palestra	7 8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	3	4cm) Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (<	389,66 €	2	779,32 €			257,440	
Alberghiero 59 - Palestra	8 8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	3	4cm) Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (<	389,66 €	2	779,32 €			•	ALTO
Alberghiero 59 - Palestra	9 8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	3	4cm)	389,66€	2	779,32 €		5	6,5	ALTO
Alberghiero	10 8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	3 La geometria del bagno è impropria e disagevole	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53€	3	724,59€		5	6,5	ALTO
59 - Palestra Alberghiero	11 8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	per persone con disabilità. Il wc non è a adeguato e la sostituzione di quello attuale lo avvicinerebbe troppo al lavello togliendo gli spazi di manovra già 3 oggi molto risicati.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	6		Si suggerisce la traslazioned ella tramezza dritta con la porta in allineamento con la parete del locale docce in modo da generare lo spazio sufficiente per posizionare correttamente sanitari e dotazioni.	5	6,5	ALTO
59 - Palestra Alberghiero	12 8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	3	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53€	3	724,59€		5	6,5	ALTO
59 - Palestra Alberghiero	13 8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	La geometria del bagno è impropria e disagevole per persone con disabilità. Il wc non è a adeguato e la sostituzione di quello attuale lo avvicinerebbe troppo al lavello togliendo gli spazi di manovra già 3 oggi molto risicati.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	6		Si suggerisce la traslazioned ella tramezza dritta con la porta in allineamento con la parete del locale docce in modo da generare lo spazio sufficiente per posizionare correttamente sanitari e dotazioni.	5	6,5	ALTO
59 - Palestra Alberghiero	14 8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	La geometria del bagno è impropria e disagevole per persone con disabilità. Il wc non è a adeguato e la sostituzione di quello attuale lo avvicinerebbe troppo al lavello togliendo gli spazi di manovra già 3 oggi molto risicati.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	6		Si suggerisce la traslazioned ella tramezza dritta con la porta in allineamento con la parete del locale docce in modo da generare lo spazio sufficiente per posizionare correttamente sanitari e dotazioni.	5	6,5	ALTO
59 - Palestra Alberghiero 59 - Palestra	15 8.1.6.j - Servizi igienici da rifare. 8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	La geometria del bagno è impropria e disagevole per persone con disabilità. Il wc non è a adeguato e la sostituzione di quello attuale lo avvicinerebbe troppo al lavello togliendo gli spazi di manovra già 3 oggi molto risicati.	Rifacimento complessivo bagni Integrazione di percorso tattilo plantare per	1 200,00 €	6		Si suggerisce la traslazioned ella tramezza dritta con la porta in allineamento con la parete del locale docce in modo da generare lo spazio sufficiente per posizionare correttamente sanitari e dotazioni.	5	6,5	ALTO
Alberghiero	16 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1,5	272,72 €		5	7	ALTO
59 - Palestra Alberghiero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 17 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1,5	272,72 €		5	7	ALTO
59 - Palestra Alberghiero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 18 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1,5	272,72 €		5	7	ALTO
59 - Palestra Alberghiero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 19 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1,5	272,72 €		5	7	ALTO
59 - Palestra Alberghiero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 20 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1,5	272,72 €		5	7	ALTO
59 - Palestra Alberghiero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 21 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1,5	272,72 €		5	7	ALTO
59 - Palestra Alberghiero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 22 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1,5	272,72 €		5	7	ALTO
59 - Palestra Alberghiero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 23 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1,5	272,72 €		5	7	ALTO
59 - Palestra Alberghiero	24 8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5 Le docce non sono accessibili	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	16		Trasformazione dell'area docce rendendole a pavimento e continue di cui almeno una dotata di seggiolino e maniglioni.	5	7,5	ALTO


## **59 - PALESTRA ALBERGHIERO**

NOME COMPLETO	OCRITIONE PROBLEMA  DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ GRAVITÀ	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	OLO OLO NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ PRIORITÀ_VALO
59 - Palestra Alberghiero	25 8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5 Le docce non sono accessibili	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	16	Trasformazione dell'area docce rendendole a pavimento e continue di cui almeno una dotata di 19 200,00 € seggiolino e maniglioni.	5	7,5 ALT
59 - Palestra Alberghiero	26 8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5 Le docce non sono accessibili	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	16	Trasformazione dell'area docce rendendole a pavimento e continue di cui almeno una dotata di 19 200,00 € seggiolino e maniglioni.	5	7,5 ALT
59 - Palestra Alberghiero	27 8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	5 Le docce non sono accessibili	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	16	Trasformazione dell'area docce rendendole a pavimento e continue di cui almeno una dotata di 19 200,00 € seggiolino e maniglioni.	5	7,5 ALT
	27					116 244,78 €		





Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per		
non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	8	5 042,40 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	5	2 041,75 €
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	12	7 013,88 €
8.1.6.a - WC: Accostamento minimo laterale 100cm	2	4 658,08 €
8.1.6.c - WC: Lavabo senza colonna e piano a 80cm da terra		
	2	2 329,04 €
8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	4	2 898,36 €
8.1.6.g - WC: Se con doccia, presenza di seggiolino e		
maniglioni	3	8 400,00 €
8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	3	25 200,00 €
Totale complessivo	39	57 583,51 €





### **60 - GOLF CLUB**










LEGENDA









#### **LEGENDA**




# **60 - GOLF CLUB**

NOME COMPLETO	DESCRIZIONE PROBLEMA  N  DESCRIZIONE PROBLEMA	GRAVITÀ GRAVITÀ ASION BENETTA OTATS STON	SOLUZIONE  Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (<	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO	PRIORITÀ	PRIORITÀ_VALO RE
60 - Golf Club	1 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4	4cm)	389,66€	1,5	584,49 €		1	3 B	BASSO
60 - Golf Club	2 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66€	1,5	584,49 €		1	3 E	BASSO
60 - Golf Club	3 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66€	1,5	584,49 €		1	3 B	3ASSO
60 - Golf Club	4 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66€	1,5	584,49 €		1	3 B	3ASSO
60 - Golf Club	5 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	1,5	584,49 €		1	3 E	BASSO
60 - Golf Club		**************************************	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (<	,				1	3 F	BASSO
50 - Golf Club	6 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4	4cm)  Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (<	389,66 €	1,5	584,49 €		1	3 B	BASSO
60 - Golf Club	7 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4	4cm) Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (<	389,66€	1,5	584,49 €		1		BASSO
	8 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4	4cm) Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (<	389,66 €	1,5	584,49 €				
60 - Golf Club	9 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4	4cm) Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (<	389,66€	1,5	584,49 €				BASSO
60 - Golf Club	10 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4	4cm) Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (<	389,66€	1,5	584,49 €			3 B	
60 - Golf Club	11 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4	4cm)  Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (<	389,66€	1,5	584,49 €		1	3 B	BASSO
60 - Golf Club	12 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	4	4cm)	389,66€	1,5	584,49 €		1	3 B	BASSO
60 - Golf Club	13 8.1.6.a - WC: Accostamento minimo laterale 100cm	4 Presenza di termosifone e sanitario non adeguato.	Sostituzione singoli apparecchi sanitari	1 164,52 €	2	2 329,04 €		1	3 B	BASSO
60 - Golf Club	14 8.1.6.a - WC: Accostamento minimo laterale 100cm	4 Presenza di termosifone e sanitario non adeguato.		1 164,52 €	2	2 329,04 €		1	3 B	BASSO
60 - Golf Club	15 8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	Sanitari errati collocati in modo non accessibile per 4 persone con disabilità.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	9	10 800,00 €		1	3 B	BASSO
60 - Golf Club	16 8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	Sanitari errati collocati in modo non accessibile per 4 persone con disabilità.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	9	10 800,00 €		1	3 E	BASSO
60 - Golf Club	17 8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	4	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	3	724,59€		1	3 E	BASSO
60 - Golf Club	18 8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	4	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	3	724,59 €		1	3 F	BASSO
60 - Golf Club	19 8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	3	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	3	724,59 €			2,5 B	
60 - Golf Club	20 8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	3	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53 €	3	724,59 €		1	2,5 B	3ASSO
60 - Golf Club	21 8.1.6.c - WC: Lavabo senza colonna e piano a 80cm da terra	2	Sostituzione singoli apparecchi sanitari	1 164,52 €	1	1 164,52 €		1	2 E	BASSO
60 - Golf Club	22 8.1.6.c - WC: Lavabo senza colonna e piano a 80cm da terra	2	Sostituzione singoli apparecchi sanitari	1 164,52 €	1	1 164,52 €		1	2 F	BASSO
60 - Golf Club	23 8.1.6.g - WC: Se con doccia, presenza di seggiolino e maniglioni	Le docce sono strette e con gradino. Non adeguate 5 per persona con disabilità.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	3	3 600,00 €	Risulta possibile modificare solo due docce, accorpandole e dotandole di maniglioni e seggiolino.	1	3,5 B	BASSO
60 - Golf Club	24 8.1.6.g - WC: Se con doccia, presenza di seggiolino e maniglioni	Le docce sono strette e con gradino. Non adeguate 5 per persona con disabilità.	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	3		Risulta possibile modificare solo due docce, accorpandole e dotandole di maniglioni e seggiolino.	1	3,5 B	3ASSO
60 - Golf Club	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	New York	Integrazione di percorso tattilo plantare per	and the second second				1	3 F	BASSO
60 - Golf Club	25 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino 8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	4	ciechi in gres porcellanato Integrazione di percorso tattilo plantare per	210,10 €	3	630,30 €			3 B	
60 - Golf Club	26 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino 8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	4	ciechi in gres porcellanato Integrazione di percorso tattilo plantare per	210,10€	3	630,30€				
	27 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino 8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	4	ciechi in gres porcellanato Integrazione di percorso tattilo plantare per	210,10€	3	630,30€				BASSO
60 - Golf Club	28 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino 8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	4	ciechi in gres porcellanato Integrazione di percorso tattilo plantare per	210,10€	3	630,30€		1		BASSO
60 - Golf Club	29 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino 8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	4	ciechi in gres porcellanato  Integrazione di percorso tattilo plantare per	210,10€	3	630,30 €		1	3 B	BASSO
60 - Golf Club	30 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	ciechi in gres porcellanato	210,10€	3	630,30 €		1	3 E	BASSO
60 - Golf Club	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 31 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10€	3	630,30€		1	3 B	BASSO
60 - Golf Club	<ul><li>8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non</li><li>32 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino</li></ul>	4	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	210,10€	3	630,30€		1	3 B	3ASSO
60 - Golf Club	33 8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	4	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	3	3 600,00 €		1	3 B	BASSO
60 - Golf Club	34 8.1.6.g - WC: Se con doccia, presenza di seggiolino e maniglioni	3	Rifacimento complessivo bagni	1 200,00 €	1	1 200,00 €	Adeguamento doccia	1	2,5 B	3ASSO
60 - Golf Club	35 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		1	2,5 B	OZZAS

# 60 - GOLF CLUB

NOME COMPLETO	CRITICAL DESCRIZIONE PROBLEMA  OF STREET OF ST	VALUTAZIONE GRAVITÀ	NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	costo_un	QUANTITÀ	costo_tot	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO PRIORITÀ PRIORITÀ_VALO RE
60 - Golf Club	36 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		1 2,5 BASSO
60 - Golf Club	37 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		1 2,5 BASSO
60 - Golf Club	38 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		1 2,5 BASSO
60 - Golf Club	39 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		1 2,5 BASSO
	39						57 583,51 €		

# 62 - CIMITERO CASALECCHIO DEI CONTI



### DATI IN SINTESI

Criticità riscontrata	Ric.	Costi					
8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in							
buone condizioni.	2	28 725,36 €					
Criticità su più livelli, connaturata nel manufatto.	1	25 000,00 €					
Totale complessivo	3	53 725 36 €					

# 62 - CIMITERO CASALECCHIO DEI CONTI










Piano Terra

# 62 - CIMITERO CASALECCHIO DEI CONTI

N° CRITICITÀ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ GRAVITÀ A SILVINI DI SIL	SOLUZIONE	costo_un	QUANTITÀ	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO PRIORITÀ PRIORITÀ_VALO RE
62 - Cimitero 8.	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone						1 3,5 BASSO
Casalecchio dei Conti 1 co	condizioni.	5 Percorso interno in ghiaia	Nuovo marciapiede in asfalto	102,64€	240	24 633,60 €	1 3,5 BA330
62 - Cimitero		Danneggiamento del muro di cinta che rende					1 3 F PASSO
Casalecchio dei Conti 2 Cr	Criticità su più livelli, connaturata nel manufatto.	5 inagibile il sito.	Non definibile univocamente	25 000,00 €	1	25 000,00 € Messa in sicurezza e riparaizone del muro	1 3,5 BASSO
62 - Cimitero 8.	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone						1 35 04660
Casalecchio dei Conti 3 co	condizioni.	5 Percorso interno in ghiaia	Nuovo marciapiede cementizio	113,66€	36	4 091,76 €	1 3,5 BASSO
3			Alexander de la companya de la comp	***		53 725,36 €	



### DATI IN SINTESI

Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per		
non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	6	2 596,40 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3	1 729,20 €
8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in		
buone condizioni.	8	35 802,90 €
Totale complessivo	17	40 128,50 €

# **64 - CIMITERO VARIGNANA**










Piano Terra


# **64 - CIMITERO VARIGNANA**

NOME COMPLETO	DESCRIZIONE PROBLEMA  N  N	VALUTAZIONE GRAVITÀ BIPINTE OLES STON	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO PRIORITÀ PRIORITÀ_VALO RE
64 - Cimitero Varignana	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone 1 condizioni.	5 Percorso interno in ghiaia	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	10	1 136,60 €		1 3,5 BASSO
64 - Cimitero Varignana	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone 2 condizioni.	5 Percorso interno in ghiaia	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	40	4 546,40 €		1 3,5 BASSO
64 - Cimitero Varignana	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone 3 condizioni.	5 Percorso interno in ghiaia	Nuovo marciapiede cementizio	113,66€	40	4 546,40 €		1 3,5 BASSO
64 - Cimitero Varignana	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone 4 condizioni.	5 Percorso interno in ghiaia	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	60	6 819,60 €		1 3,5 BASSO
64 - Cimitero Varignana	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone 5 condizioni.	5 Percorso interno in ghiaia	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	60	6 819,60 €		1 3,5 BASSO
64 - Cimitero Varignana	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone 6 condizioni.	5 Percorso interno in ghiaia	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	40	4 546,40 €		1 3,5 BASSO
64 - Cimitero Varignana	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone 7 condizioni.	5 Percorso interno in ghiaia	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	40	4 546,40 €		1 3,5 BASSO
64 - Cimitero Varignana	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone 8 condizioni.	5 Percorso interno in ghiaia	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	25	2 841,50 €		1 3,5 BASSO
64 - Cimitero Varignana	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 9 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5 Scala discesa alla parte ribassata esterna d'angolo	Integrazione di percorso tattilo plantare per	259,64 €	2	519,28 €		1 3,5 BASSO
64 - Cimitero Varignana	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 10 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5 Scala discesa alla parte ribassata esterna d'angolo	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	2	519,28€		1 3,5 BASSO
64 - Cimitero Varignana	11 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3 Scala discesa alla parte ribassata esterna d'angolo	Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72€	3	749,16€		1 2,5 BASSO
64 - Cimitero Varignana	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 12 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5 Scale di raccordo livelli del fabbricato dei loculi	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64 €	1,5	389,46 €		1 3,5 BASSO
64 - Cimitero Varignana	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 13 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5 Scale di raccordo livelli del fabbricato dei loculi	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64€	1,5	389,46 €		1 3,5 BASSO
64 - Cimitero Varignana	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 14 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5 Scale di raccordo livelli del fabbricato dei loculi	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64€	1,5	389,46 €		1 3,5 BASSO
64 - Cimitero Varignana	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 15 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	5 Scale di raccordo livelli del fabbricato dei loculi	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	259,64€	1,5	389,46 €		1 3,5 BASSO
64 - Cimitero Varignana	16 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3 Scale di raccordo livelli del fabbricato dei loculi	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	6	490,02 €		1 2,5 BASSO
64 - Cimitero Varignana	17 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	3 Scale di raccordo livelli del fabbricato dei loculi	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	6	490,02 €		1 2,5 BASSO
	17					40 128,50 €		



#### **DATI IN SINTESI**


Criticità riscontrata	Ric.	Costi
8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per		
non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	40	11 344,94 €
8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	16	6 533,60 €
8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	8	11 093,78 €
8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	1	724,59€
8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in		
buone condizioni.	22	201 565,36 €
Totale complessivo	87	231 262,27 €












#### **LEGENDA**



Identificazione e numerazione criticità
Estensione dalla criticità (laddove opportuno)








scala 1/500

	Ą	N N		7	.31		OTV
NOME COMPLETO	DESCRIZIONE PROBLEMA	O YZ NOTE STATO ATTUALE	SOLUZIONE	<u>5</u>	QUANTITÀ	P NOTE PROGETTU	IMPATTO PRIORITÀ ORITÀ_VA RE
NOME COM ELIO	S DESCRIZIONE PROBLEMA	GRAVITÀ GRAVITÀ GRAVITÀ GRAVITÀ	3010210NL	COSTO_UN	QUA	0.000 NOTE PROGETTU	IMPATTO PRIORITÀ PRIORITÀ_VALO RE
65 - Cimitero	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone		Ripristino pavimentazione bituminosa per				
Capoluogo	1 condizioni.	3	esterni	54,29€	8	434,32 €	2 3,5 BASSO
65 - Cimitero	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone 2 condizioni.	3	Ripristino pavimentazione bituminosa per esterni	54,29 €	130	7 057,70 €	2 3,5 BASSO
Capoluogo 65 - Cimitero	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone	<u>5</u>	Ripristino pavimentazione bituminosa per	54,25 €	130	7 037,70 €	
Capoluogo	3 condizioni.	3	esterni	54,29 €	60	3 257,40 €	2 3,5 BASSO
65 - Cimitero	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone 4 condizioni.	3	Ripristino pavimentazione bituminosa per esterni	E4 20 £	60	2 257 40 6	2 3,5 BASSO
Capoluogo 65 - Cimitero	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone	3	Ripristino pavimentazione bituminosa per	54,29 €	60	3 257,40 €	
Capoluogo	5 condizioni.	3	esterni	54,29 €	200	10 858,00 €	2 3,5 BASSO
65 - Cimitero	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone 6 condizioni.	3	Ripristino pavimentazione bituminosa per esterni	E4 20 €	160	0 505 10 5	2 3,5 BASSO
Capoluogo 65 - Cimitero	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone	3	Ripristino pavimentazione bituminosa per	54,29 €	100	8 686,40 €	
Capoluogo	7 condizioni.	3	esterni	54,29€	110	5 971,90 €	2 3,5 BASSO
65 - Cimitero	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone 8 condizioni.	3	Ripristino pavimentazione bituminosa per esterni	E4 20 6	Ε0	2714506	2 3,5 BASSO
Capoluogo 65 - Cimitero	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone		Ripristino pavimentazione bituminosa per	54,29 €	50	2 714,50 €	
Capoluogo	9 condizioni.	3	esterni	54,29€	110	5 971,90 €	2 3,5 BASSO
65 - Cimitero	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone	2	Ripristino pavimentazione bituminosa per	E4 20 6	160	0.000.40.6	2 3,5 BASSO
Capoluogo 65 - Cimitero	10 condizioni.  8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone	3	esterni	54,29 €	<u>160</u>	8 686,40 €	4
Capoluogo	11 condizioni.	4	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	240	27 278,40 €	2 4 MEDIO
65 - Cimitero	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone		No. 10 months to the control of the	112.55.5	0.4	10.504.04.5	2 4 MEDIO
Capoluogo 65 - Cimitero	12 condizioni.  8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone	4	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	94	10 684,04 €	
Capoluogo	13 condizioni.	4	Nuovo marciapiede cementizio	113,66€	94	10 684,04 €	2 4 MEDIO
65 - Cimitero	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone			110.55.5		10 501 01 5	2 4 MEDIO
Capoluogo 65 - Cimitero	14 condizioni.  8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone	4	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	94	10 684,04 €	
Capoluogo	15 condizioni.	4	Nuovo marciapiede cementizio	113,66€	160	18 185,60 €	2 4 MEDIO
65 - Cimitero	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone			110.000		2000	2 4 MEDIO
Capoluogo 65 - Cimitero	16 condizioni.  8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone	4	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	26	2 955,16 €	
Capoluogo	17 condizioni.	4	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	60	6 819,60 €	2 4 MEDIO
65 - Cimitero	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone	_					2 4 MEDIO
Capoluogo 65 - Cimitero	18 condizioni.  8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone	4	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	56	6 364,96 €	
Capoluogo	19 condizioni.	4	Nuovo marciapiede cementizio	113,66 €	210	23 868,60 €	2 4 MEDIO
65 - Cimitero	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone		Ripristino pavimentazione bituminosa per				2 3,5 BASSO
Capoluogo 65 - Cimitero	20 condizioni.	3	esterni  Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli	54,29 €	300	16 287,00 €	
Capoluogo	21 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5 Accesso ai colombari impedito da gradino	dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €	2 4,5 MEDIO
65 - Cimitero			Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli				2 4,5 MEDIO
Capoluogo 65 - Cimitero	22 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5 Accesso ai colombari impedito da gradino	dislivelli (15cm)  Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli	1 589,19 €	1	1 589,19 €	,
Capoluogo	23 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5 Accesso ai colombari impedito da gradino	dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1589,19€	2 4,5 MEDIO
65 - Cimitero			Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli				2 4,5 MEDIO
Capoluogo 65 - Cimitero	24 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5 Accesso ai colombari impedito da gradino	dislivelli (15cm)  Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli	1 589,19 €	1	1 589,19 €	7210
Capoluogo	25 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5 Accesso ai colombari impedito da gradino	dislivelli (15cm)	1 589,19 €	1	1 589,19 €	2 4,5 MEDIO
65 - Cimitero			Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli				2 4,5 MEDIO
Capoluogo 65 - Cimitero	26 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	5 Accesso ai colombari impedito da gradino	dislivelli (15cm)  Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (<	1 589,19 €	1	1 589,19 €	
Capoluogo	27 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	3 Attraversamento arco dei caduti	4cm)	389,66€	2	779,32 € Rampetta di raccordo in calcestruz	zo 2 3,5 BASSO
65 - Cimitero			Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (<				2 3,5 BASSO
Capoluogo 65 - Cimitero	28 8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati 8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone	3 Attraversamento arco dei caduti	4cm) Ripristino pavimentazione bituminosa per	389,66€	2	779,32 € Rampetta di raccordo in calcestruz	20 = 2,5 2550
Capoluogo	29 condizioni.	3	esterni	54,29 €	100	5 429,00 €	2 3,5 BASSO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non		Integrazione di percorso tattilo plantare per				2 4 MEDIO
Capoluogo 65 - Cimitero	30 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino 8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	4 Ingresso, ala Nord	ciechi in PVC adesivo per esterni Integrazione di percorso tattilo plantare per	181,81€	2	363,62 €	= :256
Capoluogo	31 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Ingresso, ala Nord	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	2	363,62 €	2 4 MEDIO
South Control of the State of t							

NOME COMPLETO	DESCRIZIONE PROBLEMA	GRAVITÀ GRAVITÀ GRAVITÀ GRAVITÀ	SOLUZIONE	costo_un	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO PRIORITÀ RIORITÀ_VALO RE
	2 2	VAL		8	ð	8		RIO P
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	1907	Integrazione di percorso tattilo plantare per					<u> </u>
Capoluogo	32 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Ingresso, ala Nord	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	2	363,62 €		2 4 MEDIO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	<u> </u>	Integrazione di percorso tattilo plantare per	•		•		2 4 MEDIO
Capoluogo	33 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Ingresso, ala Nord	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	2	363,62 €		Z 4 MEDIO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non		Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4 MEDIO
Capoluogo	34 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Ingresso, ala Nord	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		- Vi
65 - Cimitero Capoluogo	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 35 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Ingresso, ala Nord	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		2 4 MEDIO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	4 mgresso, ala Noru	Integrazione di percorso tattilo plantare per	101,01 €		303,02 €		
Capoluogo	36 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Ingresso, ala Nord	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	2	363,62 €		2 4 MEDIO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non		Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4 MEDIO
Capoluogo	37 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Ingresso, ala Nord	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	2	363,62 €		2 4 MEDIO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non		Integrazione di percorso tattilo plantare per		_			2 4 MEDIO
Capoluogo	38 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Ingresso, ala Nord	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		
65 - Cimitero Capoluogo	39 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2 Ingresso, ala Nord	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		2 3 BASSO
65 - Cimitero				5-/		100,000		
Capoluogo	40 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2 Ingresso, ala Nord	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		2 3 BASSO
65 - Cimitero								2 3 BASSO
Capoluogo	41 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2 Ingresso, ala Nord	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		2 3 DA330
65 - Cimitero	42 0 1 10 h Coole. Comimens de cuturantiileti	2 Ingresse ale Nove	International di consissant modellica	01.67.6	-	400.25.6		2 3 BASSO
Capoluogo 65 - Cimitero	42 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2 Ingresso, ala Nord	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		
Capoluogo	43 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2 Ingresso, ala Nord	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		2 3 BASSO
65 - Cimitero	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone		Ripristino pavimentazione bituminosa per					2 2 F PACCO
Capoluogo	44 condizioni.	3	esterni	54,29 €	100	5 429,00 €		2 3,5 BASSO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	5 T W 2 W	Integrazione di percorso tattilo plantare per	00.0000	2	202 22 0		2 4 MEDIO
Capoluogo	45 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Ingresso, ala Sud	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		
65 - Cimitero Capoluogo	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 46 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Ingresso, ala Sud	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		2 4 MEDIO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non		Integrazione di percorso tattilo plantare per					
Capoluogo	47 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Ingresso, ala Sud	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	2	363,62 €		2 4 MEDIO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non		Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4 MEDIO
Capoluogo	48 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Ingresso, ala Sud	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		
65 - Cimitero Capoluogo	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 49 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Ingresso, ala Sud	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		2 4 MEDIO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	4 mg. c330, and 3dd	Integrazione di percorso tattilo plantare per	101,01 €	- 5	303,02 €		
Capoluogo	50 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Ingresso, ala Sud	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	2	363,62 €		2 4 MEDIO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non		Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4 MEDIO
Capoluogo	51 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Ingresso, ala Sud	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	2	363,62 €		Z 4 WIEDIO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	4 Ingresse als Cud	Integrazione di percorso tattilo plantare per	101.01.6	2	262.62.6		2 4 MEDIO
Capoluogo 65 - Cimitero	52 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino 8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	4 Ingresso, ala Sud	ciechi in PVC adesivo per esterni Integrazione di percorso tattilo plantare per	181,81 €	2	363,62 €		
Capoluogo	53 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Ingresso, ala Sud	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	2	363,62 €		2 4 MEDIO
65 - Cimitero			·			•		2 2 BASSO
Capoluogo	54 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2 Ingresso, ala Sud	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		2 3 BASSO
65 - Cimitero								2 3 BASSO
Capoluogo 65 - Cimitero	55 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2 Ingresso, ala Sud	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		
Capoluogo	56 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2 Ingresso, ala Sud	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		2 3 BASSO
65 - Cimitero				5,5,0		,		2 2 04550
Capoluogo	57 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2 Ingresso, ala Sud	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		2 3 BASSO
65 - Cimitero								2 3 BASSO
Capoluogo	58 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2 Ingresso, ala Sud	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 59 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Fabbricato più recente in calcestruzzo a vista	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1,2	218,17 €		2 4 MEDIO
Capoluogo 65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non	4 Tabbricato più recente in Calcestruzzo a Vista	Integrazione di percorso tattilo plantare per	101,01 €	1,2	210,1/€		
Capoluogo	60 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Fabbricato più recente in calcestruzzo a vista	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1,2	218,17 €		2 4 MEDIO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non		Integrazione di percorso tattilo plantare per			927		2 4 MEDIO
Capoluogo	61 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Fabbricato più recente in calcestruzzo a vista	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1,2	218,17 €		Z 4 IVIEDIO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non 62 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Fabbricato più recente in calcestruzzo a vista	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	101 01 £	1 7	210 17 £		2 4 MEDIO
Capoluogo	02 vedenti a 30cm dai primo e dali ditimo Stalino	4 Tabblicato più recente in calcestruzzo a Vista	cieciii iii r ve adesivo pei esterni	181,81 €	1,2	218,17 €		

NOME COMPLETO	OCHICLLY DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ BIPILLE OLDES BLON	SOLUZIONE	COSTO_UN	QUANTITÀ	COSTO_TOT	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO PRIORITÀ PRIORITÀ_VALO RE
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non		Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4 MEDIO
Capoluogo	63 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Fabbricato più recente in calcestruzzo a vista	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1,2	218,17 €		Z 4 NIEBIO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non		Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4 MEDIO
Capoluogo	64 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Fabbricato più recente in calcestruzzo a vista	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1,2	218,17 €		2 4 WIEDIO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non		Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4 MEDIO
Capoluogo	65 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Fabbricato più recente in calcestruzzo a vista	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1,2	218,17€		2 4 NIEBIO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non		Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4 MEDIO
Capoluogo	66 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Fabbricato più recente in calcestruzzo a vista	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1,2	218,17 €		2 4 WILDIO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non		Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4 MEDIO
Capoluogo	67 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Fabbricato più recente in calcestruzzo a vista	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1,2	218,17€		2 4 NIEDIO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non		Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4 MEDIO
Capoluogo	68 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Fabbricato più recente in calcestruzzo a vista	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1,2	218,17€		2 4 WIEDIO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non		Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4 MEDIO
Capoluogo	69 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Fabbricato più recente in calcestruzzo a vista	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1,2	218,17 €		2 4 MEDIO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non		Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4 MEDIO
Capoluogo	70 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Fabbricato più recente in calcestruzzo a vista	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1,2	218,17€		2 4 MILDIO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non		Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4 MEDIO
Capoluogo	71 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Fabbricato più recente in calcestruzzo a vista	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1,2	218,17€		2 4 MEDIO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non		Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4 MEDIO
Capoluogo	72 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Fabbricato più recente in calcestruzzo a vista	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1,2	218,17€		2 4 MEDIO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non		Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4 MEDIO
Capoluogo	73 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Fabbricato più recente in calcestruzzo a vista	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1,2	218,17 €		2 4 MEDIO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non		Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4 MEDIO
Capoluogo	74 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Fabbricato più recente in calcestruzzo a vista	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1,2	218,17€		2 4 MEDIO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non		Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4 MEDIO
Capoluogo	75 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Fabbricato più recente in calcestruzzo a vista	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €	1,2	218,17 €		2 4 MEDIO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non		Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4 MEDIO
Capoluogo	76 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Fabbricato più recente in calcestruzzo a vista	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1,2	218,17€		2 4 MEDIO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non		Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4 MEDIO
Capoluogo	77 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Fabbricato più recente in calcestruzzo a vista	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1,2	218,17€		2 4 IVIEDIO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non		Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4 MEDIO
Capoluogo	78 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Fabbricato più recente in calcestruzzo a vista	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1,2	218,17€		2 4 MEDIO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non		Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4 MEDIO
Capoluogo	79 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Fabbricato più recente in calcestruzzo a vista	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1,2	218,17 €		2 4 MEDIO
65 - Cimitero	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non		Integrazione di percorso tattilo plantare per					2 4 MEDIO
Capoluogo	80 vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	4 Fabbricato più recente in calcestruzzo a vista	ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81€	1,2	218,17€		2 4 WIEDIO
65 - Cimitero								2 3 BASSO
Capoluogo	81 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2 Fabbricato più recente in calcestruzzo a vista	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		2 3 BA330
65 - Cimitero								2 3 BASSO
Capoluogo	82 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2 Fabbricato più recente in calcestruzzo a vista	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		2 3 BA330
65 - Cimitero								2 3 BASSO
Capoluogo	83 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2 Fabbricato più recente in calcestruzzo a vista	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		2 3 DA330
65 - Cimitero								2 3 BASSO
Capoluogo	84 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2 Fabbricato più recente in calcestruzzo a vista	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		2 3 DA33U
65 - Cimitero								2 3 BASSO
Capoluogo	85 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2 Fabbricato più recente in calcestruzzo a vista	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		2 3 DA330
65 - Cimitero								2 3 BASSO
Capoluogo	86 8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	2 Fabbricato più recente in calcestruzzo a vista	Integrazione di corrimano metallico	81,67 €	5	408,35 €		2 J DA330
65 - Cimitero								2 4 MEDIO
Capoluogo	87 8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	4 Fabbricato più recente in calcestruzzo a vista	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	241,53€	3	724,59 €		2 4 101000
	87					231 262,27 €		




### **DATI IN SINTESI**

Criticità riscontrata	Ric.	Costi
Criticità su più livelli, connaturata nel manufatto.	1	- €

Totale complessivo 1 - €

### **66 - CIMITERO MONTECALDERARO**











# 66 - CIMITERO MONTECALDERARO

ТАВ	DESCRIZIONE PROBLEMA	VALUTAZIONE GRAVITÀ ATON BIPOLLES STON	SOLUZIONE	COSTO_UN QUANTITÀ	TOT_0500	NOTE PROGETTUALI	IMPATTO PRIORITÀ PRIORITÀ_VALO RE
66 - Cimitero Montecalderaro	1 Criticità su più livelli, connaturata nel manufatto.	Fabbricato non raggiungibile per dissesti alla 1 viabilità stradale al momento dei sopralluoghi.	Non definibile univocamente	- € 0	- €		1 1,5 BASSO
	1				- €		



### DATI IN SINTESI

Criticità riscontrata	Ric.	Costi	
Criticità su più livelli, connaturata nel manufatto.	1	-	€
	 _		

Totale complessivo 1 - €

## **67 - CIMITERO LIANO**



### LEGENDA



#### Piano Terra

## **67 - CIMITERO LIANO**

